

Rapport Nr 24277794

Uppdragsgivare

Guldboda Tomt & Fiskevårdsför.
c/o Mikael CarlesonStensötegången 116
135 35 TYRESÖ

Avser

Dricksvattenkontroll

Råvatten för dricksvattenproduktion

Anläggning : Uddsjön
Provplats : Råvatten
Analysomfattning : Mikrobiologisk

Information om prov och provtagning

| | | | |
|----------------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| Provtagningsdatum | : 2024-07-02 | Ankomstdatum | : 2024-07-02 |
| Provtagningsstidpunkt | : 1055 | Ankomsttidpunkt | : 2040 |
| Temperatur vid provtagning | : 20 °C | Temperatur vid ankomst | : 4 °C |
| Provets märkning | : - | Ansättningsdatum | : 2024-07-02 |
| Provtagare | : Mikael Carlsson | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet |
|------------------|---------------------------|----------|--------------|-----------|
| SS028167-2 MF | E.coli | 2 | | cfu/100ml |
| SS028167-2 MF | Koliforma bakterier 35 °C | 9 | | cfu/100ml |
| SS-EN ISO 7899-2 | Intestinala Enterokocker | 5 | | cfu/100ml |

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping 2024-07-08

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Larsson
Analysansvarig

Kontrollnr 0165 7253 7429 2825

Kopia sänds till

lena@gtff.se

elias@dbi.se

lenahansson13@gmail.com