



Handläggare: Jessica Andersson
Tel: 08-606 93 10
jessica.andersson@smohf.se

Guldboda Tomtagare-och
Fiskevårdsförening

DNR-2025-800-21

Kontrollrapport dricksvatten

Verksamhetsutövare:	Guldboda Tomtagare-och Fiskevårdsförening
Organisations-/personnummer:	8020012715
Verksamhetens namn:	Guldboda Tomtagare-och Fiskevårdsförening
Verksamhetens adress/plats:	Uddsjövägen, Muskö
Fastighetsbeteckning:	GULDBODA 2:1
Kommun:	Haninge
Datum för kontrollen:	2025-06-02
Närvarande från verksamheten:	Mikael Carleson och Michael Selin

Kontroll och resultat

Besöket var en föränmäld kontroll för att granska delar i er verksamhet och med fokus på de klagomål som kommit in till förbundet. Det har varit en del återkommande synpunkter från medlemmar i föreningen, på att man är orolig för att vattenståndet har sjunkit och att uttaget är för stort. Det finns även synpunkter på att det inte mer tydligt framgår att vattnet är ett råvatten och inte ett dricksvatten.

Om vattenanläggningen

Vattenintaget från Uddsjön sker genom två sugledningar cirka 10 meter ut ifrån strandkanten vid pumphuset där det finns två hydroforer på 2000 liter vardera. Därefter leds vattnet genom ett ledningsnät ut till cirka 168 fastigheter varav omkring 10 är fast boende. Det finns ytterligare fastigheter som visat intresse av att ansluta sig, samt även ett par öar.

Vattenvolymen som distribueras under året är enligt tidigare uppgifter mellan 5000 m³ och 7000 m³, per år det vill säga mellan 13,7 och 19,2 m³ per dygn. Vattnet används endast som bad-, disk- och Tvättvatten samt för bevattning. Många medlemmar och omkring 50 % har enskilda brunnar som används som dricksvatten men av vissa används vattnet från Uddsjön som ett dricksvatten. Det finns uppskattningsvis mindre än 10 fastigheter som har pool.

Ingen beredning som exempelvis mikrobiologiska barriärer, eller sandfilter finns. Inga filter för exempelvis järn har installerats. Det är ett råvatten och sommarvatten enbart som distribueras ut och fram till fastighetsgränserna. Föreningen informerar om detta och annat

vad gäller vattnet på deras hemsida. Det är upp till varje fastighet om man väljer att dra in vattnet i huset och om man vill rena vattnet innan det används.

Resultat från inspektionen

Det finns en person och Michael Selin som har hand om skötseln av anläggningen. Man håller på att titta på att ha ytterligare en person som kan vara ersättare vid behov. Skötseln består av att kolla till pumphuset att allt verkar fungera, vilket sker med kontinuitet. Journalföring av vad man gör vid dessa tillfällen finns i pumphuset. Service sker utöver detta två gånger per år.

Föreningen har rutiner som man jobbar efter för att hålla pumphuset och anläggningen i drift. Vissa äldre rutiner och beskrivningar av anläggningen finns men alla rutiner är inte skriftliga. Till exempel har man som rutin att rengöra hydroforerna varje höst samt att läsa av förbrukningen av vattnet varje höst och vår. Förbrukningen av vattnet dokumenteras.

Provtagning av råvattnet sker en gång per år i tappkran i pumphuset och resultatet läggs upp på hemsidan. Laboratoriet analyserar vattnet utifrån att det är ett råvatten vilket betyder att en bedömning av de olika parametrarna inte sker och det blir upp till var och en som granskar rapporten att göra en bedömning av vattnets kvalitet. Föreningen har även information på samma plats där analysrapporterna läggs upp, en länk till laboratoriet för att kunna göra en bedömning av analysresultatet. Det finns även information på Livsmedelsverkets hemsida. Föreningen har idéer på att börja ta prov även i slutet av sommaren för att se eventuell påverkan efter säsong. Det har man dock inte gjort tidigare vilket betyder att i början kommer man inte ha några tidigare analyser att jämföra med. I övrigt har föreningen inte tittat på trender i analysresultaten och om det varit skillnader från år till år.

Klagomål på själva vattnet förekommer inte mer än att det är sämre tryck för en del som bor högre i terrängen. Det har med de tekniska delarna att göra.

Pumphuset hålls låst och enbart fem personer har nycklar.

Vattenstånd och fallande nederbörd

Enligt beslut från Länsstyrelsen av den 2 januari 2019 (Beteckning 535-5141-2018) förutsätts att vattenståndet i Uddsjön avläses en gång per vecka samt att den fallande nederbörden på Musköån noteras en gång per vecka.

Vid inspektionen förklarade föreningen att man har koll på vattenståndet genom att man okulärt tittar på berget som finns vid pumphuset och utifrån var vattenytan befinner sig ser om det är högt eller lågt vattenstånd. En mer precis mätning sker inte idag, eller journalföring men att vattenstånd håller sig på samma nivå och inte avviker från det som bedöms som normalt för sjön, har man kontroll på. Nederbörden mäts inte idag.

Vid inspektionen visade föreningen även på ett metallföremål som en person antingen från kommunen eller Länsstyrelsen för en tid sedan varit ute och satt fast i berget. Eventuellt har denna ett syfte med mätning av vattenstånd med mera.

Framtiden

Det finns olika viljor och syn på hur Uddsjön ska användas i framtiden. Enligt sedvana har man inte badat i sjön fram till idag. Det finns dock vissa viljor om att kunna få göra det medan det finns andra medlemmar som har farhågor om att vattenkvaliteten därmed kommer att försämrats samt att detta kan bidra till att annan verksamhet också sker på sjön till exempel med båtar och motorer till dessa.

Föreningen skulle ha en årsstämma i slutet av juni 2025 där dessa frågor skulle diskuteras. Även kommunen har viss inblick i frågeställningarna och de har som avsikt att gå ut med deras bedömning av Uddsjöns användning till berörda.

Sammanfattning

Verksamheten bedöms ha en fungerande egenkontroll med fungerande rutiner, skötsel och tillsyn.

När det gäller vattenståndet i sjön har föreningen genom okulär kontroll och riktmärken som finns i berget, koll på denna del.

Förbundet har sedan inspektionen skedde, på nytt granskat det beslut som Länsstyrelsen tidigare fattat 2019 och enligt dem ska vattenstånd och nederbörd mätas varje vecka.

Förbundet önskar återkoppling från föreningen inför nästa säsong 2026, när det gäller denna del och hur mätningarna av bland annat vattenståndet kan förbättras för att kunna jämföras med den nivå på + 10.70 meter över havet som signalerar ett för lågt vattenstånd för fortsatt vattenuttag.

Eventuellt kan det metallföremål som satts fast i berget och som vi såg vid inspektionen vara en del i att kunna mäta vattenståndet mer exakt.

Information

Avgift

Förbundet tar ut en avgift för nedlagd tid i ärendet och det kommer att skickas ut ett beslut om timavgift för det.

Inspektionen

Bedömningen av kontrollpunkter är gjord utifrån krav i lagstiftningen som gäller för er anläggning. [Läs mer om dricksvatten och gällande lagstiftning hos Livsmedelsverket.](#)

Anmäl förändringar i verksamheten

Ändring av verksamheten som ägarbyte, utökning av dricksvattenproduktion, med mera, ska anmälas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund: [länk till förbundets e-tjänst.](#)

Digital expediering

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund skickar rapporter och beslut digitalt. Detta innebär att du inte kommer få en papperskopia på denna handling om vi har din e-postadress.

Med vänlig hälsning

Jessica Andersson
Miljöinspektör